1. НАЗНАЧЕНИЕ

Колонки звуковые: АСР-10.2.4 ФКЕС 425132.071, АСР-20.2.4 ФКЕС 425132.072; АСР-30.2.4 ФКЕС 425132.073 и АСР-40.2.4 ФКЕС 425132.074 сертифицированные как оповещатель пожарный речевой (ОПР) предназначены для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

Колонки звуковые (ОПР) могут эксплуатироваться в условиях:

- температура воздуха от -40˚ до +55˚С;
- относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40˚С;
- атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 55.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	АСР-10.2.4	АСР-20.2.4	АСР-30.2.4	АСР-40.2.4
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	10	20	30	40
2	Входная электрическая мощность, Вт	10 / 5 / 2.5	20 / 10	30 / 15	40 / 20
3	Номинальное входное напряжение, В	30 или 100 или 120	30 или 100	100	
4	Входное сопротивление, Ом, при напряжении: 30В 100В 120В	 90 / 180 / 360 1000/2000/4000 1440/2880/5760	 45 / 90 500 / 1000 -	 - 330 / 667 -	 - 250 / 500 -
5	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	90,0	92,0	93,0	94,0
6	Максимальный уровень звукового давления, дБ, в речевой полосе частот (300-3500)Гц, не менее	100,0	105,0	107,8	110,0
7	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	160...10000			
8	Габариты, мм, не более	150x225x123	150x385x123	150x530x123	150x630x123
9	Масса, кг, не более	1,7	2,4	3,1	3,8

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Колонка звуковая (ТУ 4371-005-31945214-2014) - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт. на партию
3. Комплект крепежных принадлежностей - 1 компл.
4. Упаковка - 1 компл.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место с помощью комплекта крепежных принадлежностей и при необходимости сориентируйте его рабочую ось в заданном направлении.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на этикетке.

Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4.Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание хрип, посторонние призвуки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 ˚С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю

7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колонки звуковые АСР - ___ .2.4 в количестве _____шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014, признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

Вход-ное напря-жение	АСР-10.2.4		АСР-20.2.4		АСР-30.2.4		АСР-40.2.4	
	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм
30	425132.071-01		425132.072-01		-		-	
100	425132.071		425132.072		425132.073		425132.074	
120	425132.071-02		-		-		-	

Дата выпуска «_____» _____ 201 г.

Штамп ОТК

ПАСПОРТ

Колонка звуковая

☐ АСР-10.2.4 ☐ АСР-30.2.4
☐ АСР-20.2.4 ☐ АСР-40.2.4

Сертификат соответствия
Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
№ C-RU.ПБ.34.В.01659
срок действия с 29.12.2014 по 28.12.2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ