

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Колонки звуковые АСР-06.2.2, АСР-06.2.2 исполнение 3, АСР-12.2.2 и АСР-12.2.2 исполнение 3, сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для: воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания; речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций, а также, трансляции специальных звуковых сигналов.

Колонки звуковые АСР-06.2.2 исполнение 3 и АСР-12.2.2 исполнение 3 могут применяться в системах с контролем состояния линии постоянным током.

Колонки могут эксплуатироваться в условиях: температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование параметра | АСР-06.2.2 | АСР-06.2.2 исп.3 | АСР-12.2.2 | АСР-12.2.2 исп.3 |
|------|--|--|------------------|--|------------------|
| 1 | Максимальная электрическая мощность, Вт | 6 | | 12 | |
| 2 | Входная электрическая мощность, Вт | 6 / 3 / 1.5 | | 12 / 6 / 3 | |
| 3 | Номинальное входное напряжение, В | 30 или 100 или 120 | 100 | 30 или 100 или 120 | 100 |
| 4 | Входное сопротивление, кОм, при напряжении: 30В 100В 120В | 0,15/0,30/0,60 1,67/3,33/6,67 2,40/4,80/9,60 | 1,67/3,33/6,7 | 0,075/0,15/0,3 0,83/1,67/3,33 1,20/2,40/4,80 | 0,83/1,67/3,33 |
| 5 | Уровень характеристической чувствительности, не менее | 91 дБ | | | |
| 6 | Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 200 - 12500 | | 125 - 10000 | |
| 7 | Максимальный уровень звукового давления в полосе частот (300-3500)Гц, дБ | 98 | | 102 | |
| 8 | Габариты, мм, не более | 115x340x70 | | 115x340x70 | |
| 9 | Масса, кг, не более | 2.0 | | 2.5 | |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Колонки звуковые (ТУ 4371-002-31945214-2014) | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка | - 1 компл. |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на этикетке.

Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призвуки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т. п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Звуковые колонки в количестве _____ шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014, признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

| Входное напряжение | АСР-06.2.2 | | АСР-06.2.2 исп.3 | | АСР-12.2.2 | | АСР-12.2.2 исп.3 | |
|--------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| | Децимальный номер (ФКЕС) | отм |
| 30 | 425132.192-01 | | - | - | 425132.204-01 | | - | - |
| 100 | 425132.192 | | 425132.194 | | 425132.204 | | 425132.206 | |
| 120 | 425132.192-02 | | - | - | 425132.204-02 | | - | - |

Дата выпуска « ____ » _____ 201 г.

Штамп ОТК

Колонка звуковая

- ❑ АСР-06.2.2
- ❑ АСР-06.2.2 исполнение 3
- ❑ АСР-12.2.2
- ❑ АСР-12.2.2 исполнение 3

ПАСПОРТ



Сертификат соответствия
Техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
№ С-РУ.ПБ34.В.01659
срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ